

*SOCIETE NATIONALE DES EAUX DU BENIN*  
(SONEB)

**MARCHE DE FOURNITURES**



**PROCES-VERBAL DE REPRISE D'ATTRIBUTION  
PROVISOIRE**

*Avis d'appel d'offres N° 007/24/SONEB/DG/PRMP/DECR/S-PRMP*

**Objet :** *Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau*

**Source de financement :** *Fonds propres (budget autonome)*

**Gestion :** 2024

Commencé le : 29/07/2024

Achevé le : 29/07/2024

**Juillet 2024**

*(Handwritten signatures and initials)*

## Procès-verbal d'attribution provisoire

**Objet :** Dossier d'appel d'offres n° 007/24/SONEB/DG/PRMP/DECR/S-PRMP relatif à l'acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau.

**Mode de passation :** Appel d'Offres Ouvert National

L'an deux mil vingt-quatre et le lundi vingt-neuf juillet à quinze heures, dans la salle de conférence du 3<sup>ème</sup> étage de la Direction Générale de la SONEB, la Commission d'Ouverture et d'Evaluation des offres (COE) a procédé à l'attribution provisoire du marché cité en objet.


Ont pris part à cette séance conformément à la note de service N°050/24/SONEB/DG/PRMP/SP du 12 mars 2024 :

- Président : Hugues MEHOU, PRMP
- Rapporteur : Elie G. HOUANHOU, représentant DECR ;
- Membres :


Administration	Nom et Prénom (s)	Qualité	Observations
PRMP	Chamchiatt KOFFE	Assistante/PRMP	<i>Avec voix délibérative</i>
	Yvonnick AZANDOSSESSI	Chef Service Sollicitation de Prix	<i>Avec voix délibérative</i>
DF	Prisca DOMINGO	Représentante	<i>Avec voix délibérative</i>
DAJCDA	Max-Aurel AHOUANHOUN	Représentant (juriste)	<i>Avec voix délibérative</i>

Les résultats d'analyse des offres se présentent dans le(s) tableau(x) synthèse(s) ci-après :

<b>Lot unique</b>	<b>Intitulé :</b> Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau.
<b>Procédures</b>	
<b>Mode de passation</b>	Appel d'Offres Ouvert National
<b>Justification</b>	Néant
<b>Référence de l'autorisation de l'organe de contrôle</b>	Procès-verbal N°81/DNCMP/CEA/-DCMP-MENP/2024 du 20 février 2024
<b>Soumissionnaires</b>	


2

<ul style="list-style-type: none"> <li>- ECM Sarl</li> <li>- Extra Hydro Company Sarl</li> <li>- IBT</li> <li>- Group 2JBC</li> <li>- Alliance Energy Bénin Sarl</li> <li>- SIANA Sarl</li> <li>- CAS LE ROCHER SARL</li> <li>- VALKO</li> <li>- SOHAZ</li> </ul>	
<b>Soumissionnaires écartés</b>	
<b>Soumissionnaires</b>	<b>Motifs</b>
ECM Sarl	Non-fourniture du bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes, daté, signé et cacheté conformément à l'annexe A-1-1 du DAO.
Extra Hydro Company Sarl	Fourniture d'un certificat ISO en anglais, non traduit en français tel que requis par le point 4 de l'annexe A-1-2 des DPAO.
IBT	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non-conformité des fiches techniques de certains articles (<b>Article 8</b> (pièce de raccordement) : Les fiches techniques ne comportent pas le diamètre 225/65 demandé par le DAO mais plutôt du 225/60. <b>Articles 23, 24, 25, et 27</b> (pièces de raccordement) : Le nom du fabricant n'est pas mentionné sur les fiches techniques fournies.</li> <li>➤ Non-conformité du certificat ISO : fourniture de certificat ISO d'un seul fabricant pour les <b>articles de 7 à 40</b> alors qu'il est fourni des fiches techniques de différents fabricants pour ces articles.</li> </ul>
Group 2JBC	Fourniture du certificat ISO relatif uniquement aux tuyaux (articles 1 à 6) au lieu de l'ensemble des articles tel que requis par le point 4 de l'annexe A-1-2 des DPAO.
Alliance Energy Bénin Sarl	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non-conformité de certaines fiches techniques :                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ (<b>Articles 8 et 9</b> : Les fiches techniques proposées ne comportent pas les diamètres 160/75 et 225/65 demandés par le DAO ;</li> <li>○ <b>Articles 12 13 14 15 16</b> : Les manchons coulissants présentés dans la fiche technique fournie ne renseignent pas la pression nominale exigée (PN10). Par ailleurs cette fiche ne présente que deux (02) diamètres (90 et 110) sur les cinq (63,75,90,110 et 160) demandés dans le DAO. Aussi la fiche spécifie en Nota bene qu'il s'agit de manchons non coulissants alors qu'il est requis des coulissants.</li> </ul> </li> </ul>


  
 3



	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Articles 38 39 40</b> : Les fiches techniques des ventouses soumises sont celles relatives aux ventouses d'assainissement et non d'eau potable ;</li> <li>➤ Non fourniture de fiches techniques pour les <b>articles 17 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 30 ; 31 ; 34 et 36</b> ;</li> <li>➤ Non-conformité de la description technique : Le soumissionnaire a fourni la description des tuyaux uniquement (<b>articles 1 à 6</b>) au lieu de l'ensemble des produits conformément au DAO.</li> </ul>
SIANA Sarl	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Fourniture de fiches techniques relatifs uniquement aux tuyaux (articles 1 à 6) au lieu de l'ensemble des articles tel que requis par le point 1 de l'annexe A-1-2 des DPAO ;</li> <li>➤ Fourniture du certificat ISO relatif uniquement aux tuyaux (articles 1 à 6) au lieu de l'ensemble des articles tel que requis par le point 4 de l'annexe A-1-2 des DPAO..</li> </ul>
VALKO	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Non-conformité de fiche technique pour les <b>articles 7</b> (Té réduit proposé DN110/DN <b>60</b> au lieu de Té réduit en fonte à 2 Emboîtements Tubulure Bride pour PVC, DE 110/DN <b>65</b>) et <b>8</b> (Té réduit, DN 225/DN <b>60</b> au lieu de Té réduit en fonte à 2 Emboîtements Tubulure Bride pour PVC, DE 225/ DN <b>65</b>) ;</li> <li>➤ Non-conformité de la description technique : Le soumissionnaire a fourni la description des tuyaux uniquement (<b>articles 1 à 6</b>) au lieu de l'ensemble des produits conformément au DAO</li> </ul>
SOHAZ	Non-fourniture du bordereau des prix et calendrier de réalisation des services connexes, daté, signé et cacheté conformément aux dispositions de l'annexe A-1-1 du DAO.
<b>Attributaire</b>	
Nom	<b>CAS LE ROCHER SARL</b>
Montant proposé	222.013.460 F CFA TTC
Montant évalué (corrigé)	222.013.460 F CFA TTC
<b>Principales dispositions permettant l'établissement du marché</b>	
Objet du marché	Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau.
Prix	<b>222.013.460 F CFA TTC</b>
Délai d'exécution	<b>4 mois</b>
Part de sous-traitance (le cas échéant)	Néant
Variante pris en compte (cas échéant)	Néant
Autres	Néant


Au regard des informations inscrites dans le tableau ci-dessus, la Commission d'ouverture et d'Evaluation des Offres (COE) a adopté la proposition d'attribution provisoire ci-après :

<b>Lots unique</b>	<b>Attributaire</b>	<b>Montant</b>
Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau.	CAS LE ROCHER SARL	222.013.460 F CFA TTC


Le Président a clôturé la séance à 17 heures 20 minutes.

Fait à Cotonou, le 29 juillet 2024

**Le Président**


  
Hugues MEHOU


**Le Rapporteur**

  
Elie G. HOUANHOU

**Les membres**

  
Prisca DOMINGO

  
Chamchiatt KOFFE

  
Max-Aurel AHOUANHOUN

  
Yvonnick AZANDOSSESSI








Liste de présence à la séance de reprise d'attribution provisoire

Objet: Acquisition de matériels d'extension, de renouvellement et de renforcement de réseau d'eau.

Dates : 29/07/2024

Lieu : Salle de conférence du 3<sup>ème</sup> étage de la SONEB bureau 311

N°	Nom et Prénom(s)	Structure représenté	Téléphone	Signature
01	Hugues MEHO	PRMP	95869895	
02	KOFFE Chamchiatt	PRMP	94266754	
03	Yvonnick AZAN DOSSÈSSI	PRMP	96561230	
04	KHOUANHOVN Max-Aurel	AAJCSA	94014941	
05	HOUANHOV - Elie G	DECR	97001312	
06	DOMINGO Piresca	DF	97484831	